

# 后勤管理与服务中心

## 关于五一节前安全检查的通报

中心各科室：

根据学校“关于立即全面排查安全隐患的通知”要求，2017年4月24日—28日在后勤中心范围内开展了五一节前安全检查，检查采取科室自查与中心抽查相结合的方式进行。现将检查情况通报如下：

### 一、消防安全

**（一）消防器材损坏类：**灭火器过期失效8具，报消防科后，确定为每季度维修一次，本次暂不更换；应急灯损坏1个、安全出口标识损坏3个、疏散标识损坏2个、消防水带损坏28条，待物资科进货后由水电与设备管理科更换。

**（二）疏散通道堵塞类：**学生公寓3#宿舍楼西侧疏散通道堵塞，已通知公寓科当场整改完毕。

**（三）违规建筑类：**东南校区花房南侧建有13间泡沫板房，仅作工具库和工人临时休息用，暂无安全隐患。

**（四）违规用电用气类：**南苑餐厅二食堂蒸柜处空气开关出现经常性跳闸现象，已由水电与设备管理科维修完毕；8#教学楼门卫值班室房顶电灯线路接合处发黑，已通知绿化环卫科整改；学苑餐厅一食堂售饭间配电盘旁插座插孔烧变形、27#售饭窗口电饭锅电源线外皮破损致电线裸露，已通知餐饮科整改。

**（五）消防培训：**公寓科对新进公寓管理老师消防知识培

训不到位，致使个别管理老师对岗位消防职责不明确，已通知公寓科加强员工消防培训和业务指导。

## **二、食品安全**

食品安全监督体系中餐饮科监督层面落实不到位，致使南苑餐厅一楼筷子车底部有灰尘沉积，存在食品安全隐患；学苑餐厅后院卫生间门口洗手池上放置粉条，存在食品安全隐患；学苑餐厅清真餐厅后门未上锁，闲杂人员能自由出入，存在安全隐患，已通知餐饮科当场整改。

## **三、生产与服务安全**

在修缮科工程监理人员监管不到位，致使“望月湖白桥粉刷”工程中施工人员高空操作时未做安全措施，存在安全隐患；1#教学楼一、三楼热水器电源控制箱未上锁，存在安全隐患；学生公寓楼9/10#及15/16#楼后院堆放报废桌椅，存在安全隐患，已通知公寓科加快固定资产报废进度，尽早清理隐患；学苑餐厅二食堂操作间烟罩强排风系统控制盘内线头脱落，致使其未能正常发挥作用，造成设备浪费；以上隐患，已通知所属科室整改。

## **四、危险化学品安全**

学生公寓2#楼一楼东侧洗手池下放置清洁用盐酸；15/16#楼连廊梯间储酸间内堆放废旧纸箱和衣服；宿舍管理老师监管不到位，已通知公寓科整改。

后勤管理与服务中心

2017年4月28日